

# 郑州市水利局

## 准予水行政许可决定书

郑水行许〔2022〕61号

许可事项：关于对郑州市大河村考古遗址公园取水许可申请的审批

郑州市大河村考古遗址公园：

你单位提出的取水许可申请，郑州市政务服务大厅建设项目和社会服务综合受理窗口于2022年9月16日受理。经审查，申请材料齐全，符合法定条件和标准。依据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《中华人民共和国水法》第四十八条、《取水许可和水资源费征收管理条例》（国务院令 第460号）、《取水许可管理办法》（水利部令 第34号）、《河南省取水许可管理办法》（省政府令 第205号）规定，结合《<大河村国家考古遗址公园项目水资源论证报告书>专家评审意见》，许可如下：

一、大河村国家考古遗址公园项目位于郑州市郑东新区西北部，处在连霍高速公路以南、中州大道以东、龙源八街以西、魏河以北，占地面积158.23公顷。工程建设内容包括遗址保护与展示工程、博物馆工程及史前文化展示工程三部分。其中，史前文化展示工程中原始地貌水系水域面积约

14.9 万  $m^2$ ，平均水深 0.8m~1.5m，相应蓄水量 17.9 万  $m^3$ 。公共区绿地面积约 59.2 万  $m^2$ ，核心区绿地面积约 41.5 万  $m^2$ ，农耕文化展示用地约 31.6 万  $m^2$ 。办公生活用水取用市政供水管网自来水，项目区用水取用魏河地表水。

二、原则同意你单位取用魏河地表水作为项目区的供水水源。取水地点为：郑东新区中州大道跨魏河桥边线下游 130m 河道左岸（地理坐标：东经  $113^{\circ}41'18.59''$ 、北纬  $34^{\circ}50'10.46''$ ）。

三、项目运行期用水主要为原始地貌水系蒸发渗漏用水、绿化灌溉用水及农耕文化展示用水，核定年取水量为 93.8 万  $m^3/a$ 。项目不产生外排退水。

四、你单位应加强对取用水水质的监测，确保水质满足项目用水要求，做好水资源的节约保护工作。

五、你单位应加强节水宣传，提高节水意识，采用节水灌溉技术，提高水的利用率；做好雨水收集和中水利用工作。

六、你单位应按照相关要求，在取水设施中安装标准计量设施，并保证正常运行。应积极配合水行政主管部门安装与全省水资源管理系统联网运行的在线传输设备。

七、该取水工程或者设施建成并试运行 30 日后，你单位应持建设项目的审批、核准或者备案文件，取水工程或者设施建设和试运行情况，取水计量设施或者在线监测计量设施安装、使用及运行情况，节水设施建设和试运行情况，水

资源保护措施落实情况，试运行期间的取水监测结果等材料，到郑州市水利局申请核发取水许可证，并按照有关规定及时缴纳水资源税。

2022年10月8日